

SK technické posúdenie**SK TP – 15/0065**

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodný názov výrobku:

- 1) **Oceľové bezšvové rúrky tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami**
- 2) **Oceľové bezšvové závitové rúrky, bežné a zosilnené**
- 3) **Oceľové rúrky zvarané so skrutkovickým zvarom**

Druh výrobku: Výrobky na dopravu a rozvod úžitkovej vody

Výrobca: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
IČO: 27796051
Vratimovská 689
707 02 Ostrava - Kunčice
Česká republika

Miesto výroby: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
Vratimovská 689
707 02 Ostrava - Kunčice
Česká republika

Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:

- 1) **Oceľové bezšvové rúrky tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými odchýlkami, sa používajú na rozvody úžitkovej vody do maximálneho tlaku 6 MPa.**
- 2) **Oceľové bezšvové závitové rúrky, bežné a zosilnené, sa používajú na rozvody úžitkovej vody do maximálneho tlaku 6 MPa.**
- 3) **Oceľové rúrky zvarané so skrutkovickým zvarom triedy 2 sa používajú na rozvody úžitkovej vody do maximálneho tlaku 4 MPa, resp. rúrky triedy 3 do maximálneho tlaku 6 MPa.**

Dátum vydania SK technického posúdenia: 25. 08. 2015

SK technické posúdenie obsahuje: 21 strán vrátane 4 príloh

SK technické posúdenie

SK TP – 15/0066

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodný názov výrobku:	3-vrstvová PE izolácia
Druh výrobku:	Trojvrstvová polyetylénová izolácia na protikoróziu ochranu ocelových rúr
Výrobca:	ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. IČO: 27796051 Vratimovská 689 707 02 Ostrava - Kunčice Česká republika
Miesto výroby:	ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. Vratimovská 689 707 02 Ostrava - Kunčice Česká republika
Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:	Trojvrstvová polyetylénová izolácia na ocelové rúry, typy: <ul style="list-style-type: none">- ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. IZOLACE PE DIN 30670-N-n (skrátene AMTPO a.s. IZOLACE PE DIN 30670-N-n);- ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. IZOLACE PE DIN 30670-N-v (skrátene AMTPO a.s. IZOLACE PE DIN 30670-N-v);- ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. IZOLACE PE DIN 30670-S-n (skrátene AMTPO a.s. IZOLACE PE DIN 30670-S-n);- ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. IZOLACE PE DIN 30670-S-v (skrátene AMTPO a.s. IZOLACE PE DIN 30670-S-v) je určená na protikoróziu a mechanickú ochranu vonkajšieho povrchu ocelových rúr používaných na prepravu kvapalín alebo plynov, ktoré sa ukladajú do zeme alebo do vody.
Dátum vydania SK technického posúdenia:	25. 08. 2015
SK technické posúdenie obsahuje:	12 strán vrátane 3 príloh